

Cantaş İç ve Dış Ticaret Soğutma Sistemleri Sanayi A.Ş.

Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi

İnönü Mah. Osman Gazi Cad. No: 1 41400 Gebze / KOCAELİ

**Deney Raporu**
Test Report

083

03-13

Müşterinin adı/adresi :
Customer name/address

İstek Numarası :
Order No.

Numunenin adı ve tarifi C Gas R-407C
Name and identity of test item Parti No: Kap No: S6

Numunenin kabul tarihi 15.03.2013
The date of receipt of test item

Açıklamalar -
Remarks

Deneyin yapıldığı tarih 15.03.2013
Date of Test

Deney metodu/cihazları Mix 407c
Test method/devices Gas Chromatograph / Moisture M.

Çevre Şartları Laboratuvar ortam ısısı: 20,5°C
Environmental Conditions Laboratuvar ortam nem oranı: %35

Ölçüm Sonuçları
Measurement Results

Özellik	Sonuç	Birim	Referans Değerler		Değerlendirme
			Min.	Maks.	
Safılık	99,82	wt%	99,50		
HFC-125	26,16	wt%	24,00	27,00	
HFC-134a	51,07	wt%	50,00	51,80	
HFC-32	22,59	wt%	22,20	25,00	
Nem	6,7	ppm		10,00	
Numunenin bilinen fiziksel özelliği		Değer	Birim		
25°C'de sıvı yoğunluğu		1136	Kg/m ³		
Moleküler ağırlık		86,2	Kg/kmol		
1.013 bar da kaynama noktası		-43,6	°C		
Kritik ısı		86,7	°C		
Kritik basınç		46	bar		

Mühür
Seal**Tarih**
Date**Deney Sorumlusu**
Person in charge of test**Laboratuvar Müdürü**
Head of Testing Laboratory

15.03.2013

Baki Sarıkaya

Barış Uçaner

* Dupont ürün referans değerleridir.

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid

BF001 / Rev.00