

Müşterinin adı/adresi :
Customer name/address

İstek Numarası :
Order No.

Numunenin adı ve tarifi C Gas R-404A
Name and identity of test item Parti No: Kap No: S8

Numunenin kabul tarihi 15.03.2013
The date of receipt of test item

Açıklamalar -
Remarks

Deneyin yapıldığı tarih 15.03.2013
Date of Test

Deney metodu/cihazları Mix 404a
Test method/devices Gas Chromatograph / Moisture M.

Çevre Şartları Laboratuvar ortam ısısı: 23,1°C
Environmental Conditions Laboratuvar ortam nem oranı: %37

Ölçüm Sonuçları
Measurement Results

Özellik	Sonuç	Birim	Min.	Maks.	Değerlendirme
Safılık	99,74	wt%	99,50		
HFC-125	44,06	wt%	43,00	45,00	
HFC-134a	4,18	wt%	3,00	5,00	
HFC-143a	51,5	wt%	51,00	53,00	
Nem	5,8	ppm		10,00	
Numunenin bilinen fiziksel özelliği		Değer	Birim		
25°C'de sıvı yoğunluğu		1048	Kg/m ³		
Moleküler ağırlık		97,6	Kg/kmol		
1.013 bar da kaynama noktası		-46,7	°C		
Kritik ısı		72,1	°C		
Kritik basınç		37,32	bar		

Mühür
Seal**Tarih**
Date**Deney Sorumlusu**
Person in charge of test**Laboratuvar Müdürü**
Head of Testing Laboratory

15.03.2013

Baki Sarıkaya

Barış Uçaner

* Dupont ürün referans değerleridir.

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid
BF001 / Rev.00